



SIMATIC S7-1500, Front connector in push-in design, 40-pole, for 35 mm wide modules incl. 4 potential bridges and cable ties

способ подключения	
Соединение периферийных устройств	
• Соединения • Число проводов на одно соединение	Вставная клемма 1; или комбинация 2 проводов с сечением до 1,5 мм ² (сумма) в общем кабельном зажиме
Поперечное сечение провода в мм ²	
— Мин. подключаемое сечение для цельных проводов	0,25 мм ²
— Макс. подключаемое сечение для цельных проводов	1,5 мм ²
— Мин. подключаемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	0,25 мм ²
— Макс. подключаемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	1,5 мм ²
— Мин. подключаемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	0,25 мм ²
— Макс. подключаемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	1,5 мм ²
Поперечное сечение провода по AWG	
— Мин. подключаемое сечение для цельных проводов	24
— Макс. подключаемое сечение для цельных проводов	16
— Мин. подключаемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	24
— Макс. подключаемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	16
— Мин. подключаемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	24
— Макс. подключаемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	16
Обработка концов жил	
— Мин. длина зачистки изоляции проводов	8 mm
— Макс. длина зачистки изоляции проводов	11 mm
— Кабельный зажим согласно DIN 46228 без пластмассовой муфты	Форма А, длина 10 мм
— Кабельный зажим согласно DIN 46228 с пластмассовой муфтой	Форма Е, длиной 8 мм и 10 мм
Монтаж	
— Инструмент	Отвертка, коническое исполнение, от 3 до 3,5 мм
Размеры	
Ширина	29,8 mm
Высота	130,5 mm
Глубина	46 mm
Массы	

Масса, пригл.	123 g		
Классификации			
		Версия	Классификация
	eClass	14	27-24-22-92
	eClass	12	27-24-22-92
	eClass	9.1	27-24-22-92
	eClass	9	27-24-22-92
	eClass	8	27-24-92-90
	eClass	7.1	27-24-92-90
	eClass	6	27-24-92-90
	ETIM	10	EC002584
	ETIM	9	EC002584
	ETIM	8	EC002584
	ETIM	7	EC002584
	IDEA	4	3552
	UNSPSC	15	32-15-17-03

Разрешения / Сертификаты	
General Product Approval	For use in hazardous locations



[Manufacturer Declaration](#)

[KC](#)



[FM](#)

For use in hazardous locations



[FM](#)

[CCC-Ex](#)



[Type Examination Certificate](#)

For use in hazardous locations

[Miscellaneous](#)

последнее изменение:

07.04.2025