

## Проходные клеммы - UK 16 N - 3006043

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 2,5 мм<sup>2</sup> - 25 мм<sup>2</sup>, AWG: 14 - 4, Ширина: 12,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

### Характеристики товаров

- ✓ Все универсальные клеммы серии UK... можно эксплуатировать во взрывоопасной среде Ex e согласно МЭК/EN 60079
- ✓ Номер соответствующего сертификата ЕС о прохождении образцом специальных испытаний на соответствие требованиям в области взрывозащиты приведен в технических данных



### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 50 STK                                                                                                  |
| GTIN                   | <br>4 017918 091309 |
| GTIN                   | 4017918091309                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 23,400 g                                                                                                |

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                       |                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Количество ярусов                     | 1                                                                 |
| Количество точек подключения          | 2                                                                 |
| Потенциалы                            | 1                                                                 |
| Номинальное сечение                   | 16 мм <sup>2</sup>                                                |
| Цвет                                  | серый                                                             |
| Изоляционный материал                 | РА                                                                |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0                                                                |
| Расчетное импульсное напряжение       | 8 кВ                                                              |
| Степень загрязнения                   | 3                                                                 |
| Категория перенапряжения              | III                                                               |
| Группа изоляционного материала        | I                                                                 |
| Максимальный ток нагрузки             | 101 А (для кабеля сечением 25 мм <sup>2</sup> Поперечное сечение) |

# Проходные клеммы - UK 16 N - 3006043

## Технические данные

### Общие сведения

|                                                                                                          |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Номинальный ток $I_N$                                                                                    | 76 A                                                                     |
| Номинальное напряжение $U_N$                                                                             | 800 V                                                                    |
| Открытая боковая стенка                                                                                  | Да                                                                       |
| Спецификация испытания защиты от прикосновений                                                           | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09                                        |
| Безопасность при прикосновении руками                                                                    | обеспечивается                                                           |
| Результат испытаний импульсным напряжением                                                               | Испытание проведено                                                      |
| Заданное значение испытательного импульсного напряжения                                                  | 9,8 кВ                                                                   |
| Результат испытания с изменением напряжения                                                              | Испытание проведено                                                      |
| Заданное значение испытательного переменного напряжения                                                  | 2 кВ                                                                     |
| Результат испытания на механическую прочность клемм (5-кратное подсоединение/отсоединение провода)       | Испытание проведено                                                      |
| Результат испытания на изгиб                                                                             | Испытание проведено                                                      |
| Испытание на изгиб Скорость вращения                                                                     | 10 об/мин.                                                               |
| Испытание на изгиб при вращении                                                                          | 135                                                                      |
| Испытание на изгиб Сечение провода/Масса                                                                 | 2,5 мм <sup>2</sup> /0,7 кг                                              |
|                                                                                                          | 16 мм <sup>2</sup> /2,9 кг                                               |
|                                                                                                          | 25 мм <sup>2</sup> /4,5 кг                                               |
| Результат испытания на растяжение                                                                        | Испытание проведено                                                      |
| Испытание на растяжение, сечение провода                                                                 | 2,5 мм <sup>2</sup>                                                      |
| Растягивающее усилие, заданное значение                                                                  | 50 Н                                                                     |
| Испытание на растяжение, сечение провода                                                                 | 16 мм <sup>2</sup>                                                       |
| Растягивающее усилие, заданное значение                                                                  | 100 Н                                                                    |
| Испытание на растяжение, сечение провода                                                                 | 25 мм <sup>2</sup>                                                       |
| Растягивающее усилие, заданное значение                                                                  | 135 Н                                                                    |
| Результат испытания на прочность насадки на крепежное основание                                          | Испытание проведено                                                      |
| Прочность насадки на крепежное основание                                                                 | NS 32/NS 35                                                              |
| Заданное значение                                                                                        | 10 Н                                                                     |
| Результат проверки падением напряжения                                                                   | Испытание проведено                                                      |
| Требования, падение напряжения                                                                           | ≤ 3,2 мВ                                                                 |
| Результат испытания на нагревание                                                                        | Испытание проведено                                                      |
| Результат проверки стойкости к току КЗ                                                                   | Испытание проведено                                                      |
| Испытание на устойчивость к воздействию короткого замыкания<br>Сечение провода                           | 16 мм <sup>2</sup>                                                       |
| Кратковременный ток                                                                                      | 1,92 кА                                                                  |
| Результат термических испытаний                                                                          | Испытание проведено                                                      |
| Подтверждение тепловых характеристик (испытание горелкой с игольчатым пламенем) Длительность воздействия | 30 с                                                                     |
| Результат испытания на колебания, широкополосные шумы                                                    | Испытание проведено                                                      |
| Спецификация испытания на колебания, широкополосные шумы                                                 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03                                      |
| Спектр испытания                                                                                         | Испытания на долговечность, категория 1, класс В, в транспортной коробке |

# Проходные клеммы - UK 16 N - 3006043

## Технические данные

### Общие сведения

|                                                                              |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Частота испытания                                                            | от $f_1 = 5$ Гц до $f_2 = 150$ Гц    |
| ASD-уровень                                                                  | 0,02 g <sup>2</sup> /Гц              |
| Ускорение                                                                    | 0,8 г                                |
| Продолжительность испытания на каждую ось                                    | 5 ч                                  |
| Направления испытания                                                        | X-, Y- и Z-ось                       |
| Результат испытания на ударпрочность                                         | Испытание проведено                  |
| Спецификация испытания на ударпрочность                                      | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03  |
| Форма удара                                                                  | Полусинусоида                        |
| Ускорение                                                                    | 5г                                   |
| Продолжительность удара                                                      | 30 мс                                |
| Количество ударов в 1 направлении                                            | 3                                    |
| Направления испытания                                                        | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
| Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C                               |
| Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))  | 130 °C                               |
| Статическое использование изоляционного материала на холоде                  | -60 °C                               |
| Огнестойкость для рельсовых транспортных средств (DIN 5510-2)                | Испытание проведено                  |
| Метод испытаний с контрольным пламенем (DIN EN 60695-11-10)                  | V0                                   |
| Кислородный индекс (DIN EN ISO 4589-2)                                       | >32 %                                |
| NF F16-101, NF F10-102 класс I                                               | 2                                    |
| NF F16-101, NF F10-102 класс F                                               | 2                                    |
| Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162)                           | имеется                              |
| Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662)       | имеется                              |
| Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C)                                | имеется                              |
| Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354)                         | 28 MJ/kg                             |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R22                     | HL 1 - HL 3                          |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R23                     | HL 1 - HL 3                          |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R24                     | HL 1 - HL 3                          |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R26                     | HL 1 - HL 3                          |

### Размеры

|                  |         |
|------------------|---------|
| Ширина           | 12,2 мм |
| Ширина крышки    | 1,5 мм  |
| Длина            | 42,5 мм |
| Высота NS 35/7,5 | 54 мм   |
| Высота NS 35/15  | 61,5 мм |
| Высота NS 32     | 59 мм   |

### Характеристики клемм

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Указание        | Место крепления |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |

# Проходные клеммы - UK 16 N - 3006043

## Технические данные

### Характеристики клемм

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Подключение согласно стандарту                                                       | МЭК 60947-7-1        |
| Сечение жесткого проводника мин.                                                     | 2,5 мм <sup>2</sup>  |
| Сечение жесткого проводника макс.                                                    | 25 мм <sup>2</sup>   |
| Сечение провода AWG мин.                                                             | 14                   |
| Сечение провода AWG макс.                                                            | 4                    |
| Сечение гибкого проводника мин.                                                      | 4 мм <sup>2</sup>    |
| Сечение гибкого проводника макс.                                                     | 16 мм <sup>2</sup>   |
| Мин. сечение гибкого проводника AWG                                                  | 12                   |
| Сечение гибкого проводника AWG, макс.                                                | 6                    |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.  | 1,5 мм <sup>2</sup>  |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 16 мм <sup>2</sup>   |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин.   | 1,5 мм <sup>2</sup>  |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс.  | 16 мм <sup>2</sup>   |
| Сечение с гребенчатым мостиком, жестк.. макс.                                        | 16 мм <sup>2</sup>   |
| Сечение с гребенчатым мостиком, гибк.. макс.                                         | 16 мм <sup>2</sup>   |
| 2 жестких провода одинакового сечения, мин.                                          | 1,5 мм <sup>2</sup>  |
| 2 жестких провода одинакового сечения, макс.                                         | 6 мм <sup>2</sup>    |
| 2 гибких провода одинакового сечения, мин.                                           | 1,5 мм <sup>2</sup>  |
| 2 гибких провода одинакового сечения, макс.                                          | 4 мм <sup>2</sup>    |
| 2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEN, мин.         | 0,75 мм <sup>2</sup> |
| 2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEN, макс.        | 10 мм <sup>2</sup>   |
| 2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEN, мин.             | 1,5 мм <sup>2</sup>  |
| 2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEN, макс.            | 6 мм <sup>2</sup>    |
| Сечение с гребенчатым мостиком, жестк.. макс.                                        | 16 мм <sup>2</sup>   |
| Сечение с гребенчатым мостиком, гибк.. макс.                                         | 16 мм <sup>2</sup>   |
| Подключение согласно стандарту                                                       | МЭК/EN 60079-7       |
| Сечение жесткого проводника мин.                                                     | 2,5 мм <sup>2</sup>  |
| Сечение жесткого проводника макс.                                                    | 25 мм <sup>2</sup>   |
| Сечение провода AWG мин.                                                             | 22                   |
| Сечение провода AWG макс.                                                            | 4                    |
| Сечение гибкого проводника мин.                                                      | 4 мм <sup>2</sup>    |
| Сечение гибкого проводника макс.                                                     | 16 мм <sup>2</sup>   |
| Длина снятия изоляции                                                                | 11 мм                |
| Калиберная пробка                                                                    | B7                   |
| Резьба винтов                                                                        | M4                   |

## Проходные клеммы - UK 16 N - 3006043

### Технические данные

#### Характеристики клемм

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Мин. момент затяжки   | 1,5 Нм |
| Момент затяжки, макс. | 1,8 Нм |

#### Стандарты и предписания

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Подключение согласно стандарту        | CSA           |
|                                       | МЭК 60947-7-1 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0            |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

### Чертежи

#### Электрическая схема



### Классификация

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27141120 |
| eCl@ss 4.1 | 27141120 |
| eCl@ss 5.0 | 27141120 |
| eCl@ss 5.1 | 27141120 |
| eCl@ss 6.0 | 27141120 |
| eCl@ss 7.0 | 27141120 |
| eCl@ss 8.0 | 27141120 |
| eCl@ss 9.0 | 27141120 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000897 |
| ETIM 3.0 | EC000897 |
| ETIM 4.0 | EC000897 |
| ETIM 5.0 | EC000897 |
| ETIM 6.0 | EC000897 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |
| UNSPSC 12.01  | 39121410 |

## Проходные клеммы - UK 16 N - 3006043

### Классификация

#### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 13.2 | 39121410 |
|-------------|----------|

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / RS / PRS / KR / NK / IECCEB Scheme / EAC / EAC / KEMA-KEUR / DNV GL / cULus Recognized

#### Сертификация для взрывоопасных зон

IECEEx / ATEX / UL Recognized / cUL Recognized / EAC Ex / GL / cULus Recognized

### Подробности сертификации

|                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CSA                       |  | <a href="http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/">http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/</a> | 13631 |
| мм²/AWG/kcmil             |                                                                                     | 22-4                                                                                                                                                                                      |       |
| Номинальный ток IN        |                                                                                     | 85 A                                                                                                                                                                                      |       |
| Номинальное напряжение UN |                                                                                     | 600 B                                                                                                                                                                                     |       |

|                           |                                                                                     |                                                                                                                                                       |              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| UL Recognized             |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 60425 |
| мм²/AWG/kcmil             |                                                                                     | 22-4                                                                                                                                                  |              |
| Номинальный ток IN        |                                                                                     | 85 A                                                                                                                                                  |              |
| Номинальное напряжение UN |                                                                                     | 600 B                                                                                                                                                 |              |

|                           |                                                                                     |                                                                                                                                                       |              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| cUL Recognized            |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 60425 |
| мм²/AWG/kcmil             |                                                                                     | 22-4                                                                                                                                                  |              |
| Номинальный ток IN        |                                                                                     | 85 A                                                                                                                                                  |              |
| Номинальное напряжение UN |                                                                                     | 600 B                                                                                                                                                 |              |

## Проходные клеммы - UK 16 N - 3006043

### Сертификаты

|    |                                                                                   |                                                                                             |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RS |  | <a href="http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php">http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php</a> | 10.04059.250 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

|     |                                                                                   |                                                     |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| PRS |  | <a href="http://www.prs.pl/">http://www.prs.pl/</a> | TE/1824/880590/09 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|

|    |                                                                                   |                                                                                               |                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| KR |  | <a href="http://www.krs.co.kr/eng/main/main.aspx">http://www.krs.co.kr/eng/main/main.aspx</a> | HMB17372-EL001 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|    |                |                                                                               |           |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NK | <b>ClassNK</b> | <a href="http://www.classnk.or.jp/hp/en/">http://www.classnk.or.jp/hp/en/</a> | 09 ME 141 |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                           |                      |                                                           |          |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| IECEE CB Scheme           | <b>CB<br/>scheme</b> | <a href="http://www.iecee.org/">http://www.iecee.org/</a> | NL-26110 |
| мм²/AWG/kcmil             |                      | 16                                                        |          |
| Номинальное напряжение UN |                      | 800 В                                                     |          |

|     |            |               |  |
|-----|------------|---------------|--|
| EAC | <b>EAC</b> | EAC-Zulassung |  |
|-----|------------|---------------|--|

|     |            |                     |  |
|-----|------------|---------------------|--|
| EAC | <b>EAC</b> | 7500651.22.01.00246 |  |
|-----|------------|---------------------|--|

|                           |                                                                                     |                                                                                     |            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| KEMA-KEUR                 |  | <a href="http://www.dekra-certification.com">http://www.dekra-certification.com</a> | 2183462.01 |
| мм²/AWG/kcmil             |                                                                                     | 16                                                                                  |            |
| Номинальное напряжение UN |                                                                                     | 800 В                                                                               |            |

|        |                                                           |            |  |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------|--|
| DNV GL | <a href="https://www.dnvgl.de/">https://www.dnvgl.de/</a> | TAE00001CT |  |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------|--|

## Проходные клеммы - UK 16 N - 3006043

### Сертификаты

cULus Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

### Принадлежности

#### Принадлежности

##### Крышка

Крышки - EA 7-WS - 0800747



Крышки, для закрытия отдельных клеммных модулей, с символом черного цвета (значок молнии), с защелками, цвет: прозрачный / желтый

##### Отвертка

Отвертка - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066



Шлицевая отвертка, изоляция согласно VDE, размер: 1,0 x 4,0 x 100 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания

##### Винтовой мостик

Винтовая перемычка - FBI 2-12 - 0200075



Винтовая перемычка, Размер шага: 12 мм, Полюсов: 2, Цвет: серебристый

Винтовая перемычка - FBI 10-12 - 0203454



Винтовая перемычка, Размер шага: 12 мм, Полюсов: 10, Цвет: серебристый

##### Гребенчатый мостик

## Проходные клеммы - UK 16 N - 3006043

### Принадлежности

Гребенчатый мостик - EB 10-12 - 3006137



Гребенчатый мостик, Размер шага: 12 мм, Полюсов: 10, Цвет: серый

---

### Защитный профиль

Защитный профиль - EA 7 - 1024250



Крышки для отдельных клеммных модулей, цвет: прозрачные

---

### Изоляционная втулка

Изоляционная втулка - PS-IH WH - 0311566



Изоляционная втулка, Цвет: белый

---

Изоляционная втулка - PS-IH RD - 0311579



Изоляционная втулка, Цвет: красный

---

Изоляционная втулка - PS-IH BU - 0311582



Изоляционная втулка, Цвет: синий

---

## Проходные клеммы - UK 16 N - 3006043

### Принадлежности

Изоляционная втулка - PS-IH YE - 0311595



Изоляционная втулка, Цвет: желтый

---

Изоляционная втулка - PS-IH GN - 0311605



Изоляционная втулка, Цвет: зеленый

---

Изоляционная втулка - PS-IH GY - 0311621



Изоляционная втулка, Цвет: серый

---

Изоляционная втулка - PS-IH BK - 0311634



Изоляционная втулка, Цвет: черный

---

Изоляционная втулка - PS-IH VT - 0311618



Изоляционная втулка, Цвет: фиолетовый

---

### Концевая крышка

## Проходные клеммы - UK 16 N - 3006043

### Принадлежности

Концевая крышка - D-UK 16 - 3006027



Концевая крышка, Длина: 42,5 мм, Ширина: 1,5 мм, Высота: 54 мм, Цвет: серый

---

### Концевые фиксаторы

Концевой стопор - CLIPFIX 35 - 3022218



Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с возможностью нанесения маркировки, ширина: 9,5 мм, цвет: серый

---

Концевой стопор - CLIPFIX 35-5 - 3022276



Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с возможностью нанесения маркировки и установки FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, ширина: 5,15 мм, цвет: серый

---

Концевой стопор - E/NS 35 N - 0800886



Концевой держатель, ширина: 9,5 мм, цвет: серый

---

Концевой стопор - E/UK - 1201442



Концевой стопор, Ширина: 9,5 мм, Высота: 35,3 мм, Длина: 50,5 мм, Цвет: серый

## Проходные клеммы - UK 16 N - 3006043

### Принадлежности

Концевой стопор - E/UK 1 - 1201413



Концевой держатель, служит в качестве опоры для двух- и трехъярусных клеммных модулей, ширина: 10 мм, цвет: серый

---

### Монтажная рейка

DIN-рейка, с перфорацией - NS 32 PERF 2000MM - 1201002



G-образная монтажная рейка, материал: сталь, с отверстиями, высота 15 мм, ширина 32 мм, длина 2 м

---

Несущая рейка без перфорации - NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



G-образная монтажная рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 15 мм, ширина 32 мм, длина 2 м

---

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Несущая рейка, материал: оцинкованная и пассивированная сталь, с перфорацией, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2000 мм

---

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



DIN-рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

## Проходные клеммы - UK 16 N - 3006043

### Принадлежности

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)

---

Монтажная рейка - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)

---

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Несущая рейка без перфорации, Ширина: 35 мм, Высота: 7,5 мм, Длина: 2000 мм, Цвет: серебристый

---

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



DIN-рейка, материал: оцинкованный, с отверстиями, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

---

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



DIN-рейка, материал: оцинкованный, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

## Проходные клеммы - UK 16 N - 3006043

### Принадлежности

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



DIN-рейка, материал: медь, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Концевой колпачок - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Наконечник для DIN-рейки NS 35/7,5

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Несущая рейка, материал: оцинкованная и пассивированная сталь, с перфорацией, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2000 мм

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Несущая рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)

## Проходные клеммы - UK 16 N - 3006043

### Принадлежности

Монтажная рейка - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)

---

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Несущая рейка, глубокотянутая, высокое исполнение, без перфорации, толщина 1,5 мм, материал: алюминий, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина 2000 мм

---

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



DIN-рейка, материал: оцинкованный, с отверстиями, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

---

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



DIN-рейка, материал - оцинкованная сталь, без отверстий, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

---

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



DIN-рейка, материал: медь, без отверстий, толщина 1,5 мм, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

---

## Проходные клеммы - UK 16 N - 3006043

### Принадлежности

Концевой колпачок - NS 35/15 CAP - 1206573



Наконечник для DIN-рейки NS 35/15

---

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Несущая рейка без перфорации, Ширина: 35 мм, Высота: 15 мм, Длина: 2000 мм, Цвет: серебристый

---

### Разделительная пластина

Разделительная пластина - TS-K - 1302215



Разделительная пластина, Длина: 22 мм, Ширина: 0,5 мм, Высота: 22 мм, Цвет: серый

---

Разделительная пластина - ATP-UK - 3003224



Разделительная пластина, Длина: 56 мм, Ширина: 1,5 мм, Высота: 45,7 мм, Цвет: серый

---

### Тестовые штекеры

Тестовый штекер - PS-MT - 0311647



Тестовый штекер, Цвет: серебристый

---

### Гнездо для щупа тестера

## Проходные клеммы - UK 16 N - 3006043

### Принадлежности

Гнездо для щупа тестера - PSBJ 4/15/6 FARBLOS - 0303419



Гнездо для щупа тестера, Цвет: бесцветный

---

Гнездо для щупа тестера - PSBJ 4/15/6 WH - 0303312



Гнездо для щупа тестера, Цвет: белый

---

Гнездо для щупа тестера - PSBJ 4/15/6 RD - 0303325



Гнездо для щупа тестера, Цвет: красный

---

Гнездо для щупа тестера - PSBJ 4/15/6 BU - 0303354



Гнездо для щупа тестера, Цвет: синий

---

Гнездо для щупа тестера - PSBJ 4/15/6 YE - 0303367



Гнездо для щупа тестера, Цвет: желтый

## Проходные клеммы - UK 16 N - 3006043

### Принадлежности

Гнездо для щупа тестера - PSBJ 4/15/6 GN - 0303370



Гнездо для щупа тестера, Цвет: зеленый

---

Гнездо для щупа тестера - PSBJ 4/15/6 VT - 0303383



Гнездо для щупа тестера, Цвет: фиолетовый

---

Гнездо для щупа тестера - PSBJ 4/15/6 GY - 0303396



Гнездо для щупа тестера, Цвет: серый

---

Гнездо для щупа тестера - PSBJ 4/15/6 BK - 0303406



Гнездо для щупа тестера, Цвет: черный

---

Гнездо для щупа тестера - PSB 4/7/6 - 0303299



Гнездо для щупа тестера, Цвет: серебристый

---

Маркировка для клемм, без надписей

## Проходные клеммы - UK 16 N - 3006043

### Принадлежности

#### Планка Zack - ZB 12:UNPRINTED - 0812120



Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, PLOTMARK, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 12,2 мм, Размер маркировочного поля: 12 x 10,5 мм

#### Маркировка для клеммных модулей - UC-TM 12 - 0819194



Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Плоттер, THERMOMARK CARD, PLOTMARK, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 12 мм, Размер маркировочного поля: 11,45 x 10,5 мм

#### Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 12 - 0829144



Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, THERMOMARK PRIME, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 12 мм, Размер маркировочного поля: 10,8 x 9,6 мм

#### Маркировка для клемм, с надписями

##### Планка Zack - ZB 12 CUS - 0824942



Планка Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 12,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 x 12,15 мм

#### Маркировка для клеммных модулей - ZB 12,LGS:L1-N,PE - 0812146



Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: L1, L2, L3, N, PE, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 12,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 x 12,15 мм

## Проходные клеммы - UK 16 N - 3006043

### Принадлежности

Маркировка для клеммных модулей - UC-TM 12 CUS - 0824613



Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 12 мм, Размер маркировочного поля: 11,45 x 10,5 мм

---

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 12 CUS - 0829630



Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 12 мм, Размер маркировочного поля: 10,8 x 9,6 мм